

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011
Číslo 118.00.01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

název výrobku	typové označení
AS-ANASEP *	2.5
	4.8
	7.0
	9.6
	14.0
	18.9
	24.9
	37.8

* dle označení výrobku

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 4:
Anaerobní separátor AS-ANASEP, výrobní číslo viz štítek výrobku
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
První stupeň čištění odpadních vod pro objekty do 50 EO.
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 5:
ASIO spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno.
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v nařízení (EU) 305/2011, příloze V: Systém 3.
6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, oznámený subjekt č. 1020, Prosecká 76, Praha 9, IČO 00015679 provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal „Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPR-090034967“

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

základní charakteristiky	vlastnost	harmonizované technické specifikace
hydraulická účinnost	NPD	ČSN EN 12566-1 + A1 vydaná dne: 1.5.2005
jmenovitá velikost (NC) *	2.5 4,8 7.0 9.6 14.0 18.9 24.9 37.8 m ³	
vodotěsnost	vyhověla zkoušce vodou	
únosnost	vyhověla výpočtu pro: zátížení hydrostatickým tlakem, zeminou (1800 kg/m ³), víka (2,5 kN/m ²), zátížení stropu (2,5 kN/m ² ; 500 mm); DRY	
trvanlivost	vyhověla zkoušce pro PP	

* dle typového označení, viz odstavec 1

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1. a 2. je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Oldřich Pírek – jednatel společnosti



15. 6. 2018
v Brně dne

podpis