





ODLEHČOVACÍ KOMORY AS-ŠOK, AS-BALOK

PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY



ODLEHČOVACÍ KOMORY AS-ŠOK, AS-BALOK

PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY



Platnost od 24. 3. 2017

Tel.: 548 428 111
<http://www.asio.cz>
e-mail: asio@asio.cz

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno – Horní Heršpice

1	ÚVOD	7
2	TECHNICKÝ POPIS	8
2.1	Všeobecně	8
2.2	Popis	8
2.3	Funkce	8
2.4	Konstrukční řešení	8
2.5	Typové značení	9
3	PROJEKTOVÁNÍ A PODKLADY PRO PROJEKCI	9
3.1	Projektový návrh	9
3.2	Napojení objektu na kanalizaci	10
3.3	Statické dimenzování objektu	11
3.4	Osazení objektu do terénu	11
3.4.1	Všeobecně	11
3.4.2	Podkladní betonová deska	11
3.5	Vstupní šachta	11
4	MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	12
4.1	Manipulace	12
4.2	Doprava, skladování	12
5	STAVEBNÍ OSAZENÍ A MONTÁŽ	13
5.1	Stavební připravenost	13
5.2	Montážně technologický postup	13
5.2.1	Postup všeobecný	13
5.2.2	Připojení potrubí	14
5.2.3	Postup betonáže	14
6	ZPROVOZNĚNÍ KOMORY A PŘEDÁNÍ PROVOZOVATELI	15
7	SERVIS	16
8	NÁHRADNÍ DÍLY	16
9	DŮLEŽITÉ ADRESY	16
10	PŘÍLOHY	17
10.1	Příloha č. 1 – Schéma a rozměry typové řady AS-ŠOK/ PB	17
10.2	Příloha č. 2 – Schéma a rozměry typové řady AS-BALOK O/ PB	18
10.3	Příloha č. 3 – Schéma a rozměry typové řady AS-BALOK K/ PB	19

1 ÚVOD

Tyto **projekční a instalační podklady** (dále jen PIP) slouží jako všeobecné pokyny pro projekci a instalaci odlehčovacích komor dodávaných firmou ASIO NEW, spol. s r.o..

Podklady obsahují důležité pokyny, informace a bezpečnostní upozornění zejména z hlediska možností použití a instalace.

Prosíme Vás, abyste si tyto pokyny před projekcí, instalací a jakoukoliv manipulací s objektem důkladně přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se obrátili na firmu ASIO NEW, spol. s r.o.

Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v těchto PIP zvýrazněny graficky následujícím způsobem:



Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku.



Zakázané činnosti.



Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození zařízení.

Jiné důležité pokyny.

2 TECHNICKÝ POPIS

2.1 Všeobecně

Odlehčovací komory (dále jen **OK**) jsou objekty na stokové síti, které slouží k oddělení dešťových vod v systému jednotné kanalizace dle zpracovaného hydrotechnického výpočtu, který vám na základě vašeho zadání jsme schopni dodat. Oba typy prefabrikovaných odlehčovacích komor AS-ŠOK i AS-BALOK jsou vyráběny a nabízeny v typových řadách dle tabulek v příloze 1 až 5.

2.2 Popis

Štěrbínová odlehčovací komora AS-ŠOK pracuje na principu dělení přepadajícího paprsku zředěných odpadních vod. Ve dně objektu je příčně osazena štěrbina s nastavitelným břitem umožňujícím regulaci hraničního průtoku odtékajícího na ČOV.

Odlehčovací komora s boční přelivnou hranou AS-BALOK pracuje na principu dělení zředěných odpadních vod přes výškově nastavitelnou jednostrannou přepadovou hranu. Hraniční odtok na ČOV je regulován škrťací tratí s integrovaným šoupětem v objektu OK nebo regulátorem odtoku, který je nutné osadit do samostatné šachty za objekt OK.

2.3 Funkce

Do OK typu **AS-ŠOK** natéká odpadní voda přítokovým potrubím. V případě, že je průtok vody nižší, než hraniční průtok Q_{hr} , odtéká veškerá odpadní voda přes štěrbinu ve dně do odlehčené stoky směrem na ČOV. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové události dojde ke zvýšení hladiny vody v přívodní stoce, tím dojde k prodloužení vodního skoku. Část průtoku ($Q_c - Q_{\check{c}}$) je pak odříznuta břitem a odtéká přes uklidňovací a přechodovou část objektu do odlehčovací stoky a následně do recipientu.

Do OK typu **AS-BALOK** natéká odpadní voda přítokovým potrubím. V případě, že je průtok vody nižší, než hraniční průtok odtéká veškerá odpadní voda přes žlábek ve dně do škrťací tratě a dále na ČOV. V případě zvýšení průtoku vlivem dešťové události nad hraniční průtok Q_{hr} dojde vlivem škrčení ke vzdouvání vody v objektu OK a k následnému přepadu přes přepadovou hranu. Veškeré zředěné odpadní vody, které přepadly přes přepad, jsou přes odlehčovací stoku odvedeny do recipientu.

Přesná vnitřní geometrie objektu je pro každou OK stanovena na základě hydrotechnického výpočtu vycházejícího z předaných vstupních podmínek ke každému jednotlivému objektu.

V závislosti na celkovém přítoku Q_c a hraničním odtoku Q_{hr} zředěných odpadních vod se dá výsledný odtok z OK $Q_{\check{c}}$ na ČOV a odtok do recipientu Q_{od} vyjádřit těmito rovnicemi:

V případě že $Q_c \leq Q_{hr}$ platí: $Q_{\check{c}} = Q_c$; $Q_{od} = 0$

V případě že $Q_c > Q_{hr}$ platí: $Q_{\check{c}} \geq Q_{hr}$; $Q_{od} \leq Q_c - Q_{hr}$

2.4 Konstrukční řešení

Oba typy OK jsou vyráběny v několika velikostních typech vztahujících se k dimenzi (průměru) přívodní stoky. Rozměry jednotlivých velikostních typů vyplývají z příloh č. 1 až 3 těchto PIP. OK jsou vyráběny v provedení plast-beton (označení PB). Konstrukčním materiálem skeletu je polypropylen (dále jen plast). Objekt tvoří kompletně vybavený dvouplášťový skelet včetně armovací výztuže, který po vybetonování nadále slouží jako primární antikorozní ochrana betonu. Plastový skelet přitom zajišťuje vodotěsnost z vnitřní i vnější strany (venkovní plášť slouží jako ochrana betonu před agresivitou hladových nebo síranových spodních vod a vnitřní plášť před agresivitou stokového prostředí). Skelet je opatřen potřebnou armovací betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci.



U obou provedení objektu je možno použít stupadla až po zatvrdnutí betonu.

2.5 Typové značení

Odlehčovací komory jsou označovány dle následujícího schématu:

AS-TYP/ xxx/ yy/ Z

TYP typ OK - ŠOK ... štěrbinová odlehčovací komora
- BALOK O ... odlehčovací komora s rovnou přepadovou hranou
- BALOK K ... odlehčovací komora s přepadovou hranou v oblouku

xxx velikostní typ – dle dimenze přívodní stoky

yy velikost vstupního otvoru v cm - 100 ... při osazení prefabrikované skruže
- 60, 80 ... při přímém osazení poklopu

Z provedení objektu - PB ... dvouplášťová konstrukce plast-beton, samonosná po vybetonování

AS-ŠOK/ 600/ 100/ PB = štěrbinová odlehčovací komora s dimenzí přívodního potrubí DN 500 až DN 600, kruhovým vstupním otvorem 100 cm v dvouplášťovém provedení včetně armovací výztuže.

3 PROJEKTOVÁNÍ A PODKLADY PRO PROJEKCI

3.1 Projektový návrh

V první fázi projektového návrhu se dle situačního i výškového uspořádání a průtokových poměrů na stokové síti provede výběr typu OK (AS-ŠOK x AS-BALOK). Poté se na základě dimenze přívodní stoky zvolí velikostní typ pro vybranou řadu OK. Pro jednotlivé typy jsou v tabulce příloh č. 1 až 3 těchto PIP uvedené potřebné rozměry pro situační i výškové umístění objektu.

Typ AS-ŠOK není vhodné z hlediska většího překročení hraničního odtoku Q_{hr} na ČOV navrhovat s menším odtokem než 1/10 až 1/15 celkového přítoku Q_c na OK.

$$Q_c / Q_{hr} \leq 10 \text{ až } 15$$

U typu AS-BALOK je minimální hraniční odtok Q_{hr} limitován možností regulace. V obecných případech dimenzí škrťací tratě (DN 200 dává cca 45 l/s) případně praktickými možnostmi samostatných regulátorů průtoku (od cca 15 l/s).

Pro správnou funkci OK musí být dodrženy následující podmínky:

Typ AS-ŠOK

- minimálně ve vzdálenosti 30 x DN přívodní stoky musí být přívodní stoka v přímém směru s neměnicím se kruhovým profilem,
- podélná osa přívodní stoky, OK a odlehčené stoky jsou shodné,
- dimenze odlehčovací stoky musí být shodná s dimenzí přívodní stoky,
- sklon odlehčené stoky musí zajistit dostatečnou unášecí sílu zamezující zanášení stok,
- podélná osa odlehčené stoky směřující na ČOV musí být kolmá k podélné ose OK,
- dimenze odlehčené stoky musí být dostatečně kapacitní pro hraniční odtok Q_{hr} ,
- hladina v OK nesmí být ovlivněna ztrátami v odlehčovací stoce případně hladinou v recipientu.

Typ AS-BALOK

- minimálně ve vzdálenosti 30 x DN přívodní stoky musí být přívodní stoka v přímém směru s neměnicím se kruhovým profilem,
- dimenze odlehčovací stoky musí být shodná s dimenzí přívodní stoky.

V druhé fázi projektového návrhu provede firma ASIO NEW, spol. s r. o. na vyzvání projektanta hydrotechnický výpočet OK na základě kterého, bude stanovena přesná vnitřní geometrie objektu. U typu OK AS-ŠOK je hydraulický výpočet založen na modelovém výzkumu hydraulických parametrů šterbinové odlehčovací komory zpracovaném VÚVH v Bratislavě (V. Laco, 1974). Hydraulický výpočet OK typu AS-BALOK je založen na technické směrnici „Odlehčovací komory s bočním přelivem“ (Hydroprojekt, 1996). Vnější rozměry ani výškové uspořádání objektu není vázáno na tento výpočet (nebude se měnit).

Pro provedení hydrotechnického výpočtu je nutné uvést následující údaje:

Max. hod. průtok odpadních vod (suchých splašků)

Q_{sh} [l/s]

Max. návrhový průtok srážkových vod

Q_{dest} [l/s]

Násobek ředění **$m = n+1$** nebo přímo

Q_{hr} [l/s]

Přívodní stoka

Profil přívodní stoky - vnitřní světlost,

D [mm]

Navržený spád přívodní stoky,

J_p [%]

Materiál a typ trub přívodní stoky

Odlehčovací stoka

Profil odlehčovací stoky - vnitřní světlost,

D_{OD} [mm]

Navržený spád odlehčovací stoky,

J_{OD} [%]

Materiál a typ trub odl. stoky (není-li shodný s profilem přívodní stoky)

Odlehčená stoka

Profil odlehčené stoky - vnitřní světlost,

d [mm]

Navržený spád odlehčené stoky,

$J_{čov}$ [%]

Materiál a typ trub odlehčené stoky (není-li shodný s profilem přívodní stoky)

Nadmožská výška nivelety přívodní stoky,

[m n.m.]

Nadmožská výška terénu v místě situování OK,

[m n.m.]

Nadmožská výška hladiny v recipientu při n-letém průtoku, na který se provádí ochrana stokového systému

[m n.m.]

Umístění v terénu – **zpevněný / nezpevněný**

Tyto vstupní údaje je možno zadat a poslat přímo k nám z našich webových stránek

www.asio.cz

3.2 Napojení objektu na kanalizaci

Vstupní a výstupní nátrubky odlehčovací komory je možné připojit na kameninové, betonové nebo plastové kanalizační potrubí odpovídajícího jmenovitého průměru (hrdlový spoj). Utěsnění spoje bude zajištěno pomocí standardního těsnícího okroužku dle typu použitého potrubí nebo pomocí těsnícího bitumenového pásu 6x30 mm. Těsnění není součástí dodávky.

3.3 Statické dimenzování objektu

Plastová konstrukce tvoří ztracené bednění určené k betonáži na místě. Bližší popis viz kap. 5.2.3 Postup betonáže pro provedení plast-beton PB. Staticky je objekt navržen tak, aby po zabetonování a nabytí pevnosti betonu odolal následujícímu zatížení:

- maximální hloubka založení $H = 4 \text{ m}$
- zásyp zeminou o následujících parametrech:
 - měrná hmotnost $\rho = 2100 \text{ kg/ m}^3$
 - koeficient zemního tlaku v klidu $K_r = 0,5$
 - min. výška zásypu **0.6 m**
 - max. výška zásypu **1.3 m**
- nahodilé zatížení dopravou v ose vstupního otvoru $F=300 \text{ kN}$ dle ČSN EN1991-3
- vztlak podzemní vody na výšku $H_{pv} = 3.4 \text{ m}$ (0.6 m pod terémem)
- osazení vstupní šachtou o celkové hmotnosti max. **1070 kg**



Při osazení objektu do terénu je nutno k výše uvedeným hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění po písemném odsouhlasení firmou ASIO NEW, spol. s r. o. (např. použití kvalitnější betonové směsi, větší dimenze výztuže apod.).

3.4 Osazení objektu do terénu

3.4.1 Všeobecně

Objekt je určen k uložení na podkladní betonovou desku a obsypání zeminou při respektování jejího statického dimenzování dle kap. 3.3 a místních podmínek.



Způsob osazení objektu do terénu musí být řešen v rámci stavebního projektu provedeného osobou s odpovídající odbornou způsobilostí.

3.4.2 Podkladní betonová deska

Objekt je nutné uložit na podkladní betonovou desku s rovinností ve všech směrech $\pm 5 \text{ mm}$ (rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy). Tloušťka a tuhost desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti objektu.

3.5 Vstupní šachta

Na vstupní otvor objektu je možné osadit běžně používané prefabrikáty vstupních šachet s vnitřní světlostí 1000 mm nebo v případě potřeby je možné přímé osazení poklopu (se světlostí 600 mm případně 800 mm). Osazení se provádí na lože z cementové malty. Prefabrikované šachetní dílce ani poklop nejsou předmětem dodávky.

4 MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

4.1 Manipulace




V zimním období při teplotách pod 5 °C je zakázáno provádět jakékoliv manipulace s objektem odlehčovací komory - hrozí poškození výrobku.

Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k mechanickým vlastnostem plastů (zejména menší odolnost proti nárazům). Přesvědčte se, že všechny vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a kapalin (např. srážkové vody). Manipulaci provádějte výhradně za úvazy na opásání objektu.

Při manipulaci s objektem dodržujte následující zásady:

- s objektem je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvížného vozíku nebo pomocí jeřábu,
- způsob manipulace volte s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže,
- při uložení nebo zavěšení objektu dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků.



Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4.2 Doprava, skladování

Odlehčovací komora je dodávána jako kompletní celek. Při dopravě použijte dopravního prostředku odpovídající hmotnosti a rozměrům komory. Při skladování před usazením na místo určení uložte objekt na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistěte, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky.



Zabezpečte objekt proti přístupu nepovolaných osob (hlavně dětí) zejména s ohledem na pád do objektu



Při skladování delším jak 2 měsíce proveďte zastínění proti slunečnímu záření (standardně plastový materiál neobsahuje stabilizátor proti UV-záření)

5 STAVEBNÍ OSAZENÍ A MONTÁŽ

5.1 Stavební připravenost

Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu, který provedla oprávněná osoba. Pro osazení objektu je nutné vyhloubení stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní betonové desky. **Tloušťka a provedení betonové desky musí odpovídat projektu.** Osazení objektu odlehčovací komory spočívá v usazení na rovnou betonovou podkladní desku, napojení všech potrubí a obetonování dle projektu.

Betonáž u provedení **PB** je nutno provádět do mezipláště, ve kterém je navázaná armovací výztuž, pomocí hadice vsunuté do prostoru mezipláště.

V případě vysoké hladiny podzemní vody (dále jen HPV) je nutné po celou dobu prací hladinu snížit pod úroveň základové spáry.

5.2 Montážně technologický postup

5.2.1 Postup všeobecný

- Při výskytu podzemní vody snižte HPV pod úroveň základové spáry podkladní betonové desky,
- proveďte kontrolu rovinnosti podkladní betonové desky. Povolena tolerance rovinnosti ve všech směrech je ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy),



Pokud není rovinnost podkladní betonové desky v povolené toleranci, není možné objekt odlehčovací komory osadit (hrozí jeho poškození).


- překontrolujte celkový stav objektu s důrazem na úvazy. Při zjištění jakéhokoliv poškození vyžádejte opravu ještě před osazením objektu do výkopu,
- osadte objekt na podkladní betonovou desku,
- proveďte vodotěsné připojení potrubí podle kap. 5.2.2,
- po zatvrdnutí betonu osadte vstupní šachtu v souladu s projektem do cementového lože,
- stropní desku objektu je nutné po vytvrzení betonu zaizolovat hydroizolací proti zemní vlhkosti,
- proveďte zásypání objektu. Pro zásyp v oblasti napojení jednotlivých potrubí použijte předepsaného materiálu dle příslušného projektu. Pro zásyp samotného objektu odlehčovací komory je možné použití výkopku /vhodnost posoudí projektant/. Zvažte možnost poškození vnějšího plastového pláště. V případě možnosti poškození zvolte písčitého obsyp (min. 200 mm),
- proveďte úpravu terénu kolem objektu dle příslušného projektu.



- nikdy neponechávejte otevřený objekt bez dozoru
- stupadla v objektu jsou zafixována až po obetonování objektu a zatvrdnutí betonu

5.2.2 Připojení potrubí

Připojení potrubí proveďte v souladu s následujícími obrázky:



V případě osazení menších profilu (do DN 300 tj. do 315) odlehčené případně i odlehčovací stoky bude na odtok osazen dřík z plastového potrubí v závislosti na těchto dimenzích.

Doražení trub přívodní i odlehčovací stoky musí být provedeno tak, aby konec trouby lícoval s vnitřní stěnou objektu. Po osazení je potřebné provedení vizuální kontroly z vnitřku objektu.

5.2.3 Postup betonáže

- Pro betonáž použijte samozhutnitelnou betonovou směs C25/30 dle ČSN EN 206, stupeň konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220 mm dle ČSN EN 12350),
- maximální vodní součinitel betonu $w/c = 0.50$,
- betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo k rozmíchání betonové směsi,
- v případě deformace (boulení) plastového skeletu přerušte betonáž, dokud již položený beton v meziprostoru objektu nezatuhne.

Typ AS-ŠOK

- Po osazení objektu, napojení na jednotlivé stoky lze betonovat, betonáž další vrstvy provádějte až po zatuhnutí předchozí vrstvy,
- betonáž provádějte dle typové velikosti následně:
 - AS-ŠOK 400 a 600:
 - 1. vrstva do poloviny výšky objektu
 - 2. vrstva do plné výšky objektu.
 - AS-ŠOK 800 až 1200:
 - 1. vrstva betonové směsi po spodní niveletu odlehčovací stoky,
 - 2. vrstva betonové směsi do výšky 200 mm pod úroveň stropní desky,
 - 3. vrstva do plné výšky objektu,
- po zatvrdnutí betonové směsi (v případě použití příměsí pro urychlení tvrdnutí se nesmí železné ramenáty odstranit dříve než po nabytí 60% finální pevnosti betonové směsi) v případě nepoužití příměsí pro urychlení tvrdnutí odstraňte železné ramenáty až po sedmi dnech zrání betonové směsi.

Typ AS-BALOK O

- Po osazení objektu, napojení na jednotlivé stoky a osazení železných ramenátů lze betonovat. Betonáž další vrstvy provádějte až po zatuhnutí předchozí vrstvy,
- betonáž provádějte dle typové velikosti následně:

- AS-BALOK O 400:
 - 1. vrstva do poloviny výšky objektu
 - 2. vrstva do plné výšky objektu.
- AS-BALOK O 600 a 800:
 - 1. vrstva betonové směsi po spodní niveletu přítokové stoky,
 - 2. vrstva betonové směsi do výšky 200 mm pod úroveň stropní desky,
 - 3. vrstva do plné výšky objektu,
- po zatvrdnutí a odstranění železných ramenátů (v případě použití příměsí pro urychlení tvrdnutí se nesmí železné ramenáty odstranit dříve než po nabytí 60% finální pevnosti betonové směsi, v případě nepoužití příměsí pro urychlení tvrdnutí odstraňte železné ramenáty až po sedmi dnech zrání betonové směsi) proveďte betonáž dna objektu. Betonovou směs stáhněte do předem připravených plastových žeber,
- po vyzrání tohoto betonu opatřete dno objektu cementovou stěrkou tl. 10 mm.

Typ AS-BALOK K

- Po osazení objektu, napojení na jednotlivé stoky lze betonovat. Betonáž další vrstvy provádějte až po zatuhnutí předchozí vrstvy,
- betonáž provádějte dle typové velikosti následně:
 - AS-BALOK K 600:
 - 1. fázi proveďte betonáž prostoru pod přepadovou hranou. Betonáž se provádí pomocí plastového komínku vytaženého do stropu objektu. Zevnitř objektu provádějte kontrolu plnění prostoru tak, aby nedošlo k přeplnění,
 - 2. fázi proveďte betonáž mezipláště včetně stropní desky.
 - AS-BALOK K 800:
 - 1. fázi proveďte betonáž prostoru pod přepadovou hranou. Betonáž se provádí pomocí trouby vytažené do stropu objektu. Zevnitř objektu provádějte kontrolu plnění prostoru tak, aby nedošlo k přeplnění,
 - 2. fázi betonové směsi do výšky 200 mm pod úroveň stropní desky,
 - 3. fázi do plné výšky objektu,
- po zatvrdnutí a odstranění železných ramenátů (v případě použití příměsí pro urychlení tvrdnutí se nesmí železné ramenáty odstranit dříve než po nabytí 60% finální pevnosti betonové směsi, v případě nepoužití příměsí pro urychlení tvrdnutí odstraňte železné ramenáty až po sedmi dnech zrání betonové směsi) proveďte betonáž dna objektu. Betonovou směs stáhněte do předem připravených plastových žeber,
- po vyzrání tohoto betonu opatřete dno objektu cementovou stěrkou tl. 10 mm.



Při nedodržení uvedených podmínek může dojít k poškození skeletu objektu nebo k nedodržení parametrů statického dimenzování hotového objektu.

6 ZPROVOZNĚNÍ KOMORY A PŘEDÁNÍ PROVOZOVATELI

Pokud budou dodrženy pokyny pro stavební osazení a montáž objektu, neklade si firma ASIO NEW, spol. s r.o. žádné zvláštní požadavky na zprovoznění objektu odlehčovací komory. Před zprovozněním je nutné pouze zkontrolovat správné nastavení všech vnitřních pohyblivých regulačních prvků.

Současně s předávacím protokolem bude zhotoviteli předána i následující dokumentace:

- projekční a instalační podklady /PIP/,
- záruční list,
- prohlášení o shodě.

Přesná specifikace dodávaného typu vč. modifikací, tak jak bylo dojednáno s odběratelem a projektantem je i součástí uzavřené kupní smlouvy s odběratelem.

7 SERVIS

Objekt odlehčovací komory podléhá požadavkům a kontrolám stanovených provozním řádem kanalizace, na které je osazen. V průběhu provozování nevyžaduje zvláštní servis. V případě potřeby změny hraničního průtoku Q_{hr} je možné u fy. ASIO NEW spol. s r.o. vyžádat hydraulický přepočít návrhu OK k přesnému stanovení změny polohy regulačních prvků.

8 NÁHRADNÍ DÍLY

Konstrukce odlehčovací komory nevyžaduje dodávku náhradních dílů. V případě poškození regulačních prvků je možné objednat její opravu nebo výměnu u firmy ASIO NEW, spol. s r.o..

9 DŮLEŽITÉ ADRESY

Výrobce: ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno – Horní Heršpice
tel.: 548 428 111, asio@asio.cz

Autorizovaná servisní organizace: viz seznam na www.asio.cz

10 PŘÍLOHY


10.1 Příloha č. 1 – Schéma a rozměry typové řady AS-ŠOK/ PB

Odlehčovací komory řady AS-ŠOK/ PB					
	L	B	H*	hv**	D**
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
AS-ŠOK 400	2 400	1 300	2 700	600	400
AS-ŠOK 600	3 400	1 300	2 800	800	600
AS-ŠOK 800	4 600	1 300	2 900	900	800
AS-ŠOK 1000	5 400	1 800	3 100	1 100	1 000
AS-ŠOK 1200	6 500	1 800	3 300	1 300	1 200


* doporučené hodnoty pro daný typ OK

** maximální hodnoty pro daný typ OK
 hodnoty d , z , s dle výpočtu


Řez A-A'



Řez B-B'



Řez C-C'



LEGENDA

1. PLASTOVÝ SKELET
2. OBETONOVÁNÍ
3. REG. BŘÍT ŠTĚRBINY
4. ZAVZDUŠNĚNÍ
5. PŘECHOD Z OBDÉLNÍK. NA KRUHOVÝ PROFIL

10.2 Příloha č. 2 – Schéma a rozměry typové řady AS-BALOK O/ PB


Odlehčovací komory řady AS-BALOK/ PB							
	L	B	H*	hv*	ho1*	ho2**	D***
	[mm]						
AS-BALOK O/ 400	3 400	1 300	2 400	450	425	200	400
AS-BALOK O/ 600	4 700	1 800	2 400	450	410	200	600
AS-BALOK O/ 800	5 700	2 200	2 500	450	400	200	800

* Typizované rozměry – mohou se měnit na základě konkrétních výpočtů a požadavků

** Minimální rozměr

*** Maximální rozměr
 hodnota d dle výpočtu


Řez A-A'




LEGENDA

1. PLASTOVÝ SKELET
2. OBETONOVÁNÍ
3. PLASTOVÝ ŽLAB
4. PEVNÁ ČÁST PŘEPADU
5. REG. ČÁST BOČNÍHO P.
6. REGULACE ODTOKU
7. VÝPLŇOVÝ BETON S CEMENTOVOU STĚRKOU

Řez B-B'



Řez C-C'




10.3 Příloha č. 3 – Schéma a rozměry typové řady AS-BALOK K/ PB

Odlehčovací komory řady AS-BALOK/ PB							
	L	B	H*	hv*	ho1*	ho2**	D***
[mm]							
AS-BALOK K/ 600	-	2 470	2 300	450	425	200	600
AS-BALOK K/ 800	-	3 670	2 300	450	415	200	800

* Typizované rozměry – mohou se měnit na základě konkrétních výpočtů

** Minimální rozměry

*** Maximální rozměry
 d dle výpočtu



LEGENDA

1. PLASTOVÝ SKELET
2. OBETONOVÁNÍ
3. PLASTOVÝ ŽLAB
4. PEVNÁ ČÁST PŘEPADU
5. REG. ČÁST BOČNÍHO P.
6. REGULACE ODTOKU
7. VÝPLŇOVÝ BETON S CEMENTOVOU STĚRKOU

